






# Motori elettrici ad alta efficienza

Maurizio Russo Capo Gruppo Motori ed Azionamenti - ANIE Energia

EnergyMedia Event - 22 ottobre 2014
















#### **Contenuti**

- Chi siamo
- Motori elettrici
- Classi di efficienza
- Regolamento 640/2009/CE
- Composizione dei materiali
- Impatto del Regolamento e Previsioni
- Risparmio ed efficienza
- Esempi pratici
- Sorveglianza del mercato












## ANIE Energia | chi siamo

- Aderisce a Confindustria ANIE.
- Rappresenta le aziende con sede in Italia che producono, distribuiscono ed installano apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione, accumulo e distribuzione di energia elettrica per il suo utilizzo nelle applicazioni industriali e civili.
- Statistiche:
- 335 aziende associate
- 🕺 oltre 20.000 posti di lavoro
- Fatturato 2013: 8.8 mld€
- Export 2013: 4.3 mld €











## ANIE Energia | chi siamo

#### Generazione

Impianti e componenti per la produzione di energia

#### Sistemi per l'energia

Accumulo, Smart grid, Stazioni di ricarica per veicoli elettrici, efficienza energetica

#### Trasmissione e Distribuzione

Quadri e componenti in MT

Stazioni elettrica AT


Elettrodotti AT

Trasformatori elettrici

#### Apparecchiature e componenti per l'utilizzo dell'energia

Motori ed azionamenti elettrici

Quadri e componenti in BT












## ANIE Energia | chi siamo

#### **Gruppo "Motori elettrici"**

- **25** aziende associate
- 400 Mln € fatturato totale
- 80% del mercato nazionale

#### Sottogruppo "Motori elettrici in BT"

- 21 aziende associate
- 260 Mln € fatturato totale
- 70% del mercato nazionale













# Motori elettrici | Classi di efficienza

















# Motori elettrici | Classi di efficienza













# Motori elettrici | Regolamento 640/2009/CE


Adottato il 22 luglio 2009, specifica i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per i motori elettrici e l'uso del controllo elettronico della velocità.

Questi requisiti si applicano anche quando questi dispositivi sono integrati in altri prodotti (ad esempio in macchine).

\*Dal 16 Giugno 2011: i motori immessi sul mercato devono essere in classe di efficienza IE2;

\*Dal 1 Gennaio 2015: i motori con potenza tra 7,5 e 375 kW devono essere in classe di efficienza IE3 oppure IE2 se accoppiati ad inverter;

\*Dal 1 Gennaio 2017: i motori con potenza tra 0,75 e 375 kW devono essere in classe di efficienza IE3 oppure IE2 se accoppiati ad inverter.












# **Motori elettrici | Composizione dei materiali**

	Motori elettrici da 1,1 kW		
	IE1 – Kg/kW	IE2 – Kg/kW	IE3 – Kg/kW
Acciaio Elettrico	5,40	8,00	12,00
Altri acciai	1,50	1,60	1,70
Ghisa	2,50	2,50	2,50
Alluminio	1,70	2,00	2,40
Rame	1,24	1,90	3,00
Materiale Isolante	0,05	0,05	0,10
Materiale da Imballaggio	1,00	1,00	1,00
Resina di impregnazione	0,30	0,30	0,40
Vernice	0,10	0,10	0,15












# Motori elettrici | Composizione dei materiali

	Motori elettrici da 11 kW		
	IE1 – Kg/kW	IE2 – Kg/kW	IE3 – Kg/kW
Acciaio Elettrico	3,60	4,80	6,50
Altri acciai	0,95	1,00	1,10
Ghisa	1,30	1,30	1,30
Alluminio	0,90	1,00	1,10
Rame	0,64	0,90	1,32
Materiale Isolante	0,02	0,02	0,04
Materiale da Imballaggio	0,90	0,90	0,90
Resina di impregnazione	0,10	0,15	0,25
Vernice	0,05	0,05	0,10












# Motori elettrici | Composizione dei materiali

	Motori elettrici da 110 kW		
	IE1 – Kg/kW	IE2 – Kg/kW	IE3 – Kg/kW
Acciaio Elettrico	3,10	3,60	4,40
Altri acciai	0,67	0,70	0,75
Ghisa	3,00	3,00	3,00
Alluminio	0,18	0,20	1,22
Rame	0,54	0,60	0,74
Materiale Isolante	0,01	0,01	0,02
Materiale da Imballaggio	0,50	0,50	0,50
Resina di impregnazione	0,05	0,05	0,10
Vernice	0,01	0,01	0,02













# Motori elettrici | Impatto sul mercato del Regolamento















# Motori elettrici | Impatto sul mercato del Regolamento















## Motori elettrici | Previsioni di mercato



<sup>\*</sup> Shares in 2012, when the scope of the regulation 640/2009 affected only about 70% of the sold motors

<sup>\*\*</sup> Outlook 2017: The leading motor technology will be the induction motor (> 90%), about 50% of them might be variable speed











## Motori elettrici | risparmio ed efficienza

#### Motori bassa tensione in tutte le applicazioni!

Sostituzione motori guasti

E' quasi sempre conveniente sostituire i vecchi motori guasti con un <u>nuovo motore ad</u> <u>alto rendimento</u>


risparmio energia 5 ÷ 15% payback ~ 1 ÷ 2 anni

Sostituzione motori funzionanti

risparmio energia 5 ÷ 15% payback ~ 1 ÷ 3 anni

#### Osservazioni

- Tempi di payback interessanti soprattutto oltre 3.000 h/anno di funzionamento
- 👯 📉 Maggiori opportunità sotto i 110 ÷ 160 kW e su motori riavvolti
- Priorità a motori standard dove la sostituzione è più semplice
- Verifica eventuale sovradimensionamento











#### Esempio 1 - Sito produttivo per la lavorazione minerali

- Investimenti in corso per risparmio energetico
- Installato di 15.000 motori in BT
- Graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi IE2
- Con un incremento dell'1% di efficienza dell'installato si otterrà

Risparmio energetico: 3.700 MWh/anno

Risparmio economico: 200.000 €/anno

costo energia 0,055 €/kWh !!!















#### Esempio 2 - Sito produttivo per la produzione di cucine

- Sostituzione di 14 motori di potenza compresa tra 15 e 45 kW con modelli in classe di efficienza IE2
- Installazione di un inverter per la regolazione di portata di un ventilatore di aspirazione trucioli nel reparto di lavorazione, prima funzionante a velocità fissa
- Ore di funzionamento: variabili tra 2.000 e 7.000 ore/anno


Risparmio energetico: 190 MWh/anno

Risparmio economico: 24.000 €/anno

Risparmio medio annuo: 18% | Pay-back: 15 mesi















#### Esempio 3 - Sito produttivo per la produzione di calce

- Intervento sull'aspiratore di ventilazione del filtro di un forno di potenza 450 kW
- Sostituzione del motore con modello ad alto rendimento e installazione di un inverter per la regolazione di portata, prima effettuata tramite serranda
- Ore di funzionamento: 8.760 ore/anno

Risparmio energetico: 765 MWh/anno


Risparmio economico: 92.000 €/anno

Risparmio medio annuo: 37%

Pay-back: 9 mesi















#### **Esempio 4 - Climatizzazione in ospedale**

- Intervento sulle unità di trattamento aria
- Sostituzione di 10 motori di taglia compresa tra 1,5 e 15 kW con modelli in classe di efficienza IE2
- Installazione di inverter su tutti i motori per regolare il fabbisogno d'aria in base ai requisiti degli ambienti climatizzati
- Ore di funzionamento: 8.760 ore/anno


Risparmio energetico: 108 MWh/anno

Risparmio economico: 19.000 €/anno

Risparmio medio annuo: 39% | Pay-back: 1,7 anni

















## Sorveglianza del mercato














#### Sorveglianza del mercato









#### Grazie per l'attenzione

@ANIEnergia | #industriaefficiente

www.anienergia.it





